

Мікрофіша

Функція

Охолодження	Так
Обігрів (холодніший сезон)	Так
Обігрів (тепліший сезон)	х

Бренд: **Bergen**

Серія:

MOSS

Внутрішній блок	BEI07MOS	BEI09MOS	BEI12MOS	BEI18MOS	BEI24MOS
Зовнішній блок	BEO07MOS	BEO09MOS	BEO12MOS	BEO18MOS	BEO24MOS

Розрахункова потужність:

Охолодження Pdesign(c)	кВт	2,2	2,6	3,5	5,3	7,0
Обігрів Pdesign(h)	кВт	2,3	2,8	3,7	5,4	7,2

*Pdh=Pdesign(h) розрахункове навантаження під час обігріву, кВт; *Pdh=Pdesign(c) розрахункове навантаження під час охолодження, кВт;

Сезонна Ефективність:

Охолодження	SKEE	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
		A+	A+	A+	A+	A+
Обігрів	SKKD	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
		A+	A+	A+	A+	A+

Річний обсяг енергоспоживання для потреб:

"Обсяг енергоспоживання", який базується на основі стандартних даних випробувань. Фактичний обсяг енергоспоживання залежить від того, як використовується прилад та де він розташований."

Охолодження QCE	кВт*г/рік	138	163	219	331	438
Обігрів/Холодніший сез QHE/A	кВт*г/рік	1208	1470	1943	2835	3780
Обігрів/Тепліший сезон QHE/B	кВт*г/рік	х	х	х	х	х

Рівень звукової потужності - дБ

Внутрішній блок	дБ	51	51	51	54	57
Зовнішній блок	дБ	59	59	60	64	65

Обігрів (Холодніший сезон)

Потужність

Заявлена потужність обігріву для внутрішньої температури 20 °C та зовнішньої температури Tj

Tj=-7°C	Pdh*	кВт	2,03	2,46	3,24	4,80	6,35
Tj=2°C	Pdh*	кВт	1,28	1,56	2,05	3,03	3,9
Tj=12°C	Pdh*	кВт	0,95	1,15	1,51	2,24	3,22
Бівалентна температура	Pdh*	С°	-7	-7	-7	-7	-7
Температура ліміту роботи	С°	-15	-15	-15	-15	-15	
Резервна теплова потужність	кВт	2,3	2,8	3,7	5,4	7,2	

*Pdh=Pdesign(heating) розрахункове навантаження під час обігріву, кВт;

Холодоагент

Тип	R32					
Вага	кг	0,38	0,40	0,46	0,67	1,04
CO ₂ eq.	t	0,26	0,27	0,31	0,45	0,70

Потенціал глобального потепління ПГП (GWP) **675** кг CO₂ еквівалент

"Витікання охолоджуючої речовини впливає на зміну клімату. У випадку потрапляння в атмосферу охолоджуючої речовини з низьким потенціалом глобального потепління (GWP) їх вплив на глобальне потепління менший, ніж охолоджуючої речовини з вищим GWP. Цей прилад містить рідку охолоджуючу речовину з GWP, що дорівнює -

675

Це означає, що якщо 1 кілограм даної рідкої охолоджуючої речовини потрапить в атмосферу, вплив на глобальне потепління протягом 100 років буде в разів вищий, ніж від 1 кілограма CO₂. Забороняється самостійно втручатися в схему циркуляції охолоджуючої речовини або ж розбирати продукт, завжди запрошуйте для цього спеціаліста."